



**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
No. API-GI-007-2024-LPE**

MANTENIMIENTO AL MUELLE DE CONCRETO DE PUERTO MORELOS, QUINTANA ROO

En el recinto portuario de Puerto Morelos, Quintana Roo, siendo las **15:30** horas del martes **20 de agosto de 2024**, de acuerdo a la convocatoria número **001** y bases de licitación emitida el **13 de agosto de 2024**, se reunieron en la sala de juntas, ubicada en avenida Rafael E. Melgar, S/N, Terminal Marítima de Puerto Morelos, C.P. 77580, las personas cuyos nombres, cargos y firmas se describen al final de la presente acta, con la finalidad de llevar a cabo la junta de aclaraciones relativa a la Licitación Pública Estatal número **API-GI-007-2024-LPE** relativa a la “**Mantenimiento al muelle de concreto de Puerto Morelos, Quintana Roo.**” de conformidad al artículo 28 fracción XII de la LOPySRMQROO y Artículo 19 del RLOPySRMQROO.

El representante de la APIQROO, el Arq. Héctor Sansores Rodríguez, procedió a llevar a cabo la junta de aclaraciones conforme a las bases de licitación, los planos, el catálogo de conceptos y las especificaciones particulares expresadas con la finalidad de dar contestación de forma clara y precisa a las siguientes preguntas:

- El licitante Construye en Tierra y Mar S.A. de C.V., realiza la siguiente pregunta:
 1. ¿De qué color será pintada la placa de acero de la rampa?
RESPUESTA: se pintará en franjas diagonales de 25 cms en color amarillo tránsito y negro alternadamente.
- El licitante Grupo MC Express, S.A. de C.V., realiza las siguientes preguntas:
 1. ¿Cuál es la resistencia del concreto en el faldón, ya que trabes y losa marca $f'c=300$ kg/cm² mientras que el faldón marca $f'c=350$ kg/cm²
RESPUESTA: Todo el concreto a utilizar en los elementos estructurales será de $f'c=300$ kg/cm².

Se hace constar que no se recibieron preguntas o cuestionamientos de manera electrónica o por escrito por parte de las empresas licitantes, por lo que se informa, podrán hacer llegar sus dudas o



**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
No. API-GI-007-2024-LPE**

aclaraciones en su caso por vía electrónica o escrita a las direcciones que aparecen en las bases de licitación a más tardar el día **21 de agosto de 2024**.


Una vez aclarado estos puntos, se les recuerda que el acto de apertura de propuestas técnica y económica se llevará a cabo el día **27 de agosto de 2024** en punto de las **13:30 horas**, sita en Calle 22 de enero número 261 entre Francisco I. Madero y José María Morelos, Colonia Centro, C.P. 77000, Othón P. Blanco, Chetumal, Quintana Roo, en la sala de juntas de la APIQROO.

No habiendo otro asunto que tratar se cierra la presente siendo las **16:00** horas del día de su inicio, firmando las personas que en ella intervinieron.

**POR LA APIQROO
"CONVOCANTE"**



ARQ. HÉCTOR SANSORES RODRÍGUEZ
SUBGERENTE DE LICITACIONES Y
SUPERVISIÓN DE OBRAS



LCDA. MAHETZI GUADALUPE CEME SANTIAGO
COORDINADORA DE LICITACIONES Y
SUPERVISIÓN DE OBRA




LIC. MIGUEL RICARDO CANUL TUN
SUBGERENTE DE OPERACIONES DE PUERTO MORELOS

POR LOS LICITANTES



ING. ROMAN DEL JESUS CEBALLOS HUERTAS
POR PARTE DE LA EMPRESA GRUPO MC EXPRESS, S.A. DE
C.V.,



ARQ. JOSÉ LUIS YAÑEZ GONZALEZ,
POR PARTE DE LA EMPRESA CONSTRUYE EN
TIERRA Y MAR, S.A. DE C.V.