



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
NÚMERO API-GI-006-2025-LPE
CONVOCATORIA 001

REHABILITACIÓN DE INSTALACIÓN HIDRÁULICA Y ELÉCTRICA DEL RECINTO PORTUARIO DE PUERTO JUÁREZ, QUINTANA ROO

En el recinto portuario de Puerto Morelos, Quintana Roo, siendo las **10:30 horas del 30 de mayo de 2025**, de acuerdo con el procedimiento de Licitación Pública Estatal número **API-GI-006-2025-LPE**, se reunieron en la sala de juntas, ubicada en el recinto portuario de Puerto Morelos, las personas cuyos nombres, cargos y firmas se describen al final de la presente acta, con la finalidad de llevar a cabo la junta de aclaraciones relativa a la convocatoria vigente número **001** relativa a la **“Rehabilitación de instalación hidráulica y eléctrica del recinto portuario de Puerto Juárez, Quintana Roo”** de conformidad al artículo 28 fracción XII de la LOPySRMQROO y artículo 19 del RLOPySRMQROO.

El servidor público designado por la APIQROO, el Arq. Héctor Sansores Rodríguez, Subgerente de Licitaciones y supervisión de Obra, procedió a llevar a cabo la junta de aclaraciones conforme a las bases del procedimiento, los planos, el catálogo de conceptos y las especificaciones particulares expresadas. Por parte de los interesados, no se recibieron preguntas o solicitudes de aclaración por medios electrónicos ni por otra vía oficial previa a la celebración de la junta, sin embargo, derivado de la visita de obra, se procede a realizar las siguientes aclaraciones:

- I. Se modifica el catálogo de conceptos debido al cambio en aumento y disminución en las cantidades y volúmenes del catalogo inicial, mismo que se encuentra ya disponible para su descarga en la pagina oficial de la APIQROO: www.apiqroo.com.mx.
- II. Se añade el concepto 27A en la rehabilitación de instalación eléctrica que se refiere a suministro e instalación de registro eléctrico prefabricado de 40x40 incluye: demoliciones, excavación, materiales, mano de obra. Herramientas y demás cargos correspondientes al PUOT, la unidad será pieza y la cantidad será 11.
- III. Se añade el concepto 82A en la partida de rehabilitación de instalación hidráulica que se refiere al suministro y colocación de electro niveles incluye: conexión eléctrica la unidad será juego y la cantidad será 2.
- IV. Se elimina la partida referente al equipo de rebombeo.





ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES


LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
NÚMERO API-GI-006-2025-LPE
CONVOCATORIA 001

Se informa que, en caso de existir dudas o requerir aclaraciones adicionales respecto a la presente, estas podrán ser presentadas por escrito o de manera electrónica, a través de las direcciones señaladas en las bases de la licitación. El plazo límite para la recepción de dichas solicitudes será el **31 de mayo de 2025**. Después de esta fecha no se recibirán preguntas ni comentarios al respecto.

Una vez aclarado estos puntos, se les recuerda que el acto de apertura de propuestas técnica y económica se llevará a cabo el día **06 de junio de 2025** en punto de las **11:00 horas**, sita en Calle 22 de enero número 261 entre Francisco I. Madero y José María Morelos, Colonia Centro, C.P. 77000, Othón P. Blanco, Chetumal, Quintana Roo, en la sala de juntas de la APIQROO.

No habiendo otro asunto que tratar se cierra la presente siendo las **11: 50** horas del día de su inicio, firmando las personas que en ella intervinieron.

POR LA APIQROO, S. A. DE C. V.


ARQ. HECTOR SANSORES RODRIGUEZ
SUBGERENTE DE LICITACIONES
Y SUPERVISION DE OBRAS


LCDA. MAHETZI GPE. CEME SANTIAGO
COORDINADORA DE LICITACIONES DE
OBRA

POR LOS LICITANTES


ING. JUAN SOTO SOTO
POR PARTE DE LA EMPRESA
CONSTRUYE EN TIERRA Y MAR S.A. DE C.V.


**ING. ROMÁN DEL JESÚS CEBALLOS
HUERTAS**
POR PARTE DE LA EMPRESA
GRUPO MC EXPRESS S.A. DE C.V.


ING. LISI DÁVILA FRANCESENA
POR PARTE DE LA EMPRESA
ROTEPA S.A. DE C.V.

