

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA
NÚMERO API-GI-011-2025-LPE

En el recinto portuario de Puerto Morelos, Quintana Roo, a las **13:00 horas** del **16 de octubre de 2025**, y en el marco del procedimiento de Licitación Pública No. **API-GI-011-2025-LPE**, se celebra la junta de aclaraciones relativa a la obra denominada **“Adecuación de la sala de espera para oficinas de Puerto Morelos, Quintana Roo”**, conforme a lo dispuesto en el artículo 28, fracción XII, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Quintana Roo (LOPySRMQROO) y el artículo 19 de su reglamento; dicha reunión tiene lugar en la sala de juntas del recinto portuario, con la participación de las personas cuyos nombres, cargos y firmas se registran al final de la presente acta.

El servidor público designado por la APIQROO, el Arq. Héctor Sansores Rodríguez, Subgerente de Licitaciones y supervisión de Obra, procedió a llevar a cabo la junta de aclaraciones conforme a las bases del procedimiento, los planos, el catálogo de conceptos y las especificaciones particulares expresadas, durante la cual se realizaron las siguientes aclaraciones:

- 1.- Para el caso del concepto IE-01 se considerará cable calibre 2 para la tierra física.
- 2.- En el caso de la colocación de la loseta deberá considerarse sobrepuesta al piso existente.
- 3.- En el concepto MM-08 se deberá considerar en cada tablero de distribución de las oficinas la instalación de 1 interruptor termomagnético de 2X30 amperes y 2 de 1x20.
- 4.- En el concepto MM-07 se considera la instalación del bus de alimentación completo.
- 5.- Se adiciona el concepto PRE-09 Retiro y traslado de materiales existentes en la sala de espera hasta una distancia máxima de 80 metros, incluye maniobras, acarreos, carga y descarga, equipo, mano de obra y demás cargos correspondientes.
- 6.- En el concepto TD-04 se considerará una distancia de 100 metros lineales.

Se hace constar que no se recibieron preguntas o cuestionamientos de manera electrónica por parte de las personas interesadas en participar; se informa que en su caso, podrán hacer llegar sus dudas o aclaraciones vía electrónica o escrita a las direcciones que aparecen en las bases de licitación a más tardar el **18 de octubre de 2025**.

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA

NÚMERO API-GI-011-2025-LPE

Una vez aclarado estos puntos, se les recuerda que el acto de apertura de propuestas técnica y económica se llevará a cabo el día **24 de octubre de 2025** en punto de las **11:00 horas**, sita en Calle 22 de enero número 261 entre Francisco I. Madero y José María Morelos, Colonia Centro, C.P. 77000, Othón P. Blanco, Chetumal, Quintana Roo, en la sala de juntas de la APIQROO.

No habiendo otro asunto que tratar se cierra la presente siendo las **15:00** horas del día de su inicio, firmando las personas que en ella intervinieron.

POR LA APIQROO, S. A. DE C. V.

ING. JUAN MANUEL AZUETA GOROCICA
GERENTE DE INGENIERÍA

ARQ. HÉCTOR SANSORES RODRÍGUEZ
SUBGERENTE DE LICITACIONES
Y SUPERVISIÓN DE OBRAS

POR LOS LICITANTES

CONSTRUYE EN TIERRA Y MAR S.A. DE C.V. ING. JOSE LUIS YAÑEZ GONZALEZ	CDIP INGENIERIA, S.A. DE C. V. ING. JUAN ORLANDO SOTO SOTO
ARQ. JOSE LUIS GOMEZ CARRILLO ING. HUGO MARTIN GAMBOA PEREZ	CONTACK PLUS S. DE R. L. DE C. V. ING. HUGO MARTIN GAMBOA PEREZ